



N.B.: LA SEQUENZA DI CONNESSIONE DEI DISPOSITIVI SUL LOOP E LE QUANTITA' RAPPRESENTATE SONO PURAMENTE INDICATIVE. IL PRESENTE HA IL SOLO SCOPO DI MOSTRARE I COLLEGAMENTI TIPO DEI DISPOSITIVI - PER I SETTAGGI DEI SINGOLI DISPOSITIVI E PER LA LORO PROGRAMMAZIONE FARE RIFERIMENTO AI RELATIVI MANUALI O DATA SHEETS

<h1>SCHEMA TIPO</h1>	SEZIONI CAVO LOOP	NOTE	TITOLO	FORMATO	FILE
	Fino a 500 mt. = 2x0,5 mmq Fino a 1000 mt. = 2x1 mmq Fino a 1500 mt. = 2x1,5 mmq Fino a 3000 mt. = 2x2,5 mmq			Schema tipo impianto rivelazione incendi	FOGLIO